


Reduktionsfaktor: $f_R =$ $F_{red,R} = F_{red} * f_R$ Retentionsanlage-Nr.

Werte aus
Beilage B2
übernehmen

$$Q_{ab} = F_{red.B.Total} * 0.025 \text{ l/s m}^2$$

Abfluss- bzw. Einleitmenge q_{ab} für Liechtenstein (Jährlichkeit $z = 10$)



- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Notwendiges Retentionsvolumen V_R | $i_R \times F_{red.Total}$ | 0.00 [m³] |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|

Drossel, etc.). Bei der Verwendung einer einfachen Lochblende muss das rechnerisch ermittelte Retentionsvolumen IR verdoppelt werden!